

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП06.К00124**ЗАЯВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение заявителя)Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР» Адрес: 390527, Россия, Рязанская обл,
Рязанский р-н, с.Дубровичи с, 14-й км (Автодорога Рязань-Спасск тер.), строение №4 Ж, офис 3.
Адрес электронной почты: marketing@rizur.ru Телефон: 8 (4912) 20-20-80**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР» Адрес: 390527, Россия, Рязанская обл,
Рязанский р-н, с.Дубровичи с, 14-й км (Автодорога Рязань-Спасск тер.), строение №4 Ж, офис 3.
Адрес электронной почты: marketing@rizur.ru Телефон: 8 (4912) 20-20-80**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)"АЛЪЯНС" Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", 115304,
город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5, помещ. 17а, phone: +7 (977) 878 68
43; email: office@all-cert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.32457.04РИД0.ОСП06.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)Машины, оборудование и механизмы: Шкафы защитные серии
РизурБокс.
Серийный выпуск.ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
28.21.13.129ТН ВЭД
8516 29 990 0
8537 10 990 0**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008г. № 123-ФЗ) Показатели пожарной опасности материала согласно Приложению
№1 на 2 листах, бланки № 0001006-0001008**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокола испытаний № АЛ-23/04-0133 от 05.04.2023 года, выданного
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
"АЛЪЯНС", аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, сроком
действия до 09.06.2025 года.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные
заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 3442-001-12189681-2014, ПС.00016, ПС.00009, РЭ.00039, РЭ.00040

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 05.04.2023 ПО 04.04.2026

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

А.В. Белова
инициалы, фамилияА.А. Кузнецов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИДО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04РИДО.ОСП06.К00124
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 05.04.2023 ПО 04.04.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"АЛЪЯНС" Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", 115304, город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5,
помещ. 17а. phone: +7 (977) 878 68 43; email: office@all-cert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИДО.ОСП06.

Лист 1 из 2

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требования национального стандарта или свода правил
Сэндвич-панели металлические (стальные) с утеплителем из вспененного каучука и минеральной ваты для изготовления шкафов РизурБокс-М		
ГОСТ 30244-94 п.7 метод 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Негорючие (НГ) в соответствии со ст.13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044 -89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст.13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст.13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Сэндвич-панели из стеклопластика с утеплением из вспененного полиуретана для изготовления шкафов РизурБокс-С		

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

А.В. Белова
инициалы, фамилияА.А. Кузнецов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИДО

Лист 2 из 2

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7 метод 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст.13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст.13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст.13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

А.В. Белова
инициалы, фамилия

А.А. Кузнецов
инициалы, фамилия

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)